

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
(вид документа)

25.12.2019г.
(дата)

№ 30/20

Управление Роспотребнадзора по Тульской области, г. Тула, ул. Оборонная, д.114
(место составления)

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Тульской области Голубская Валентина Ивановна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

19.12. 2019 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко» по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д.11 корп.4 (юридический адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а) не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: не соблюдается режим проветривания в игровых и раздевалках 1 младшей группы «А» «Радуга», 1 младшей группы «Б» «Сказка», средней группы «Б» «Солнышко», старшей группы «Б» «Ладушки», в игровой старшей группы «В» «Родничок» в связи с неисправностью фрамуг; нарушена целостность линолеума в игровых и раздевалках средней группы «Б» «Солнышко», старшей группы «В» «Родничок», 1 младшей группы «Б» «Сказка», что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств, что является нарушением п.п. 5.5, 17.1, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

19.12. 2019 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко» по адресу: г. Тула, ул. М. Смирнова, д.111 (юридический адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а) не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: нарушена целостность линолеума в буфетных, игровых и раздевалках старшей и подготовительной групп, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств, что является нарушением п.п. 5.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

28.11. 2019 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко» по адресу: г. Тула, ул. М. Смирнова, д.111 (юридический адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а) не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: уровни искусственной освещенности в игровой 1-ой младшей группы не соответствуют нормативным требованиям, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06\2621-19-17-04 от 17.12.19г., что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

20.12. 2019 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко» по адресу: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а (юридический адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а) не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: не соблюдается режим проветривания в рекреациях 1,2,3,4 этажей в связи с неисправностью фрамуг; кабинет информатики № 36 не оборудован подъемно-поворотными стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона; в спортивном зале потолки и стены с трещинами, щелями и деформациями, что затрудняет проводить их уборку влажным способом, что является нарушением п.п. 4.28, 6.6, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко», г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

По фактическому адресу: г. Тула, ул. Кауля, д.11 корп.4:

1. В оконных блоках в игровых и раздевалках 1 младшей группы «А» «Радуга», 1 младшей группы «Б» «Сказка», средней группы «Б» «Солнышко», старшей группы «Б» «Ладушки», в игровой старшей группы «В» «Родничок» обеспечить исправность фрамуг и возможность проведения проветривания. *застежка* Срок исполнения - до 20.08.2022

2. Восстановить целостность линолеума в игровых и раздевалках средней группы «Б» «Солнышко», старшей группы «В» «Родничок», 1 младшей группы «Б» «Сказка» *раздел* Срок исполнения - до 20.08.2021г.

По фактическому адресу: г. Тула, ул. М. Смирнова, д.111:

3. Восстановить целостность линолеума в буфетных, игровых и раздевалках старшей и подготовительной групп. Срок исполнения - до 20.08.2021г.

4. Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровой 1-ой младшей группы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Срок исполнения - до 20.08.2021г.

По фактическому адресу: г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а:

5. В оконных блоках в рекреациях 1,2,3,4 этажей обеспечить исправность фрамуг и возможность проведения проветривания. Срок исполнения - до 20.08.2022

6. Кабинет информатики № 36 оборудовать подъемно-поворотными стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона. Срок исполнения - до 20.08.2021г.

7. В спортивном зале восстановить целостность потолков и стен, устранить трещины, щели и деформации. Срок исполнения - до 20.08.2022

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить: по п.п.2,3,4,6 в срок до 21.08.21г., по п.п. 1,5,7 в срок до - 21.08.22г., представив документы, подтверждающие выполнение предписания.
(указать перечень документов)


Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Заместитель начальника отдела надзора
по гигиене детей и подростков

(наименование должности)

(подпись)




Голубская В.И.

(фамилия и инициалы)

Предписание получил: директор МБОУ ЦО № 37 Антонникова Елена Александровна

25.12.2019г.
(дата)

(подпись)



Антонникова Е.А.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)